

NS.HK.9027.11.2.1.2023.AM

Dąbrowa Górnicza, dnia 29.03.2023 r.

**D e c y z j a**  
**zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni**

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),
- art.1, art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w *sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), dalej jako rozporządzenie

oraz na podstawie analizy:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej harmonogramem kontroli wewnętrznej,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej**

**S T W I E R D Z A**

że w okresie od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. eksploatacja pływalni zlokalizowanej przy ulicy Siemońskiej 13 w Będzinie należącej do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie przy ulicy Sportowej 4 była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

**U Z A S A D N I E N I E**

Pływalnia zlokalizowana przy ulicy Siemońskiej 13 w Będzinie, należąca do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie przy ulicy Sportowej 4 posiada jedną nieckę basenową. Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z miejskiej sieci wodociągowej, która jest pod stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej.

Zarządzający pływalnią realizował badania jakości wody, zgodnie z harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody, zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej.

W omawianym okresie zostały pobrane próbki do badań przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej.

Zakres i częstotliwość wykonanych badań wody przez zarządzającego w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej kontroli urzędowej były zgodne z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia i obejmował: mętność, stężenie jonów wodoru, azotany, utlenialność, ΣTHM,

chloroform, chlor wolny, chlor związany, potencjał redox, liczbę bakterii Escherichia coli, liczbę bakterii Pseudomonas aeruginosa, ogólną liczbę mikroorganizmów w  $36\pm 2^{\circ}\text{C}$  po 48 h, liczbę bakterii Legionella sp..

Próbki do badań jakości wody na pływalni pobierano z niecki basenowej oraz z natrysków (w zakresie bakterii *Legionella sp.*).

Przeprowadzona analiza wyników badań jakości wody na pływalni wykazała, iż jakość wody odpowiada obowiązującym przepisom. Ponadto jakość ciepłej wody użytkowej w natryskach, w zakresie obecności bakterii *Legionella sp.*, odpowiadała wymaganiom załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej jakości wody w ocenianym okresie, stwierdza się, że zapewniono bezpieczeństwo korzystania z obiektu.

Przeprowadzona zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni zlokalizowanej przy ulicy Siemońskiej 13 w Będzinie należącej do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie przy ulicy Sportowej 4, wykazała, że zarządca obiektu zgodnie z wytycznymi rozporządzenia, prowadził nadzór nad jakością wody w pływalni w celu zapewnienia użytkownikom wody przydatnej do kąpieli zgodnie z wytycznymi rozporządzenia.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej wydał niniejszą decyzję.

**Pouczenie:**

1. Od decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Stronie służy prawo do zrzeczenia się odwołania wskazanego w punkcie 1. powyżej. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

*M. Kuc*  
Marzanna Kuc

**Odsyłają:**

1. Gmina Będzin  
Ośrodek Sportu i Rekreacji  
42-500 Będzin, ul. Sportowa 4  
NS/HK a/a